

## DOCUMENTO DE ACLARACIONES

“CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA CALLE JOSÉ LUIS CRO. GINES (SEVILLA)”, N.º EXP. O: 46/18-100.

FECHA: 05/09/18

En el presente documento se expone aclaración en contestación a las preguntas para la Licitación indicada en el encabezamiento de este documento.

Consulta: En el apartado 13.- Habilitación empresarial del PCAP. 1. Inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). Sería válido presentar una Carta de Compromiso de Subcontratación de los Trabajos a una Empresa Acreditada.

Respuesta: No sería válido presentar una carta de compromiso de subcontratación de los trabajos de una empresa inscrita en el RERA para realizar los trabajos que impliquen un riesgo de Amianto en base a:

1.- Según el apartado 13 del anexo I del PCAP de licitación:

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (art. 17) es obligatoria para poder licitar la inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) y se presentará en la acreditación de los requisitos previos, de conformidad con lo dispuesto en el presente Pliego.

2.- Según el apartado 26 del anexo I del PCAP de licitación:

De conformidad con lo establecido en el artículo 754 de la LCSP en el cuadro siguiente se relacionan desglosadas por capítulos, aquellas partidas que por considerarse estas últimas tareas críticas deberán ser ejecutadas directamente

por el contratista, al tratarse de tareas directamente relacionadas con las conexiones a las redes del ciclo del agua gestionadas por ALJARAFESA, cuya ejecución por incidir directamente en el mantenimiento de los servicios, debe llevarse a cabo con la mayor garantía posible.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA CALLE JOSÉ LUIS CARO. GINES (SEVILLA)				
CÓDIGO	Ud	CAPITULOS/SUBCAPITULOS Y PARTIDAS	TAREAS CRITICAS	
			NO	SI
<b>UA06VN</b>		<b>CONEXIONES</b>		
U06VN010	ud	CONEXIÓN TUB. PROYECTADA CON TUB EXISTENTE 60/80/100		X
U06VN015	ud	CONEXIÓN TUB. PROYECTADA CON TUB EXISTENTE 150/200/250		X
U06VN035	ud	TRABAJOS AUXILIARES CONEXIÓN TUB EXISTENTE FC		X

Entre las tareas críticas que han de ser ejecutadas directamente por el Contratista, se encuentran los trabajos de conexión con tuberías de Fibrocemento, trabajos para los cuales el contratista ha de estar inscrito obligatoriamente en el RERA.